



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ**

Регистрационный № 4512-2 от «26» июня 2015г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «ЭЭОП»**

Каширское ш., д.22, корп.3, Москва, 115201 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 10 кВ.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной - технической документации (визуальный осмотр).
2. Измерения сопротивления заземляющих устройств.
3. Измерение удельного сопротивления грунта.
4. Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства.
5. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
6. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
7. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью.
8. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
9. Проверка устройств АВР.
10. Измерение напряжения прикосновения и шага.
11. Проверка фазировки РУ номинальным напряжением до 1 кВ и их присоединений.
12. Испытание масляных выключателей, в ЭУ напряжением до 10 кВ.
13. Испытание выключателей нагрузки в ЭУ напряжением до 10 кВ.
14. Испытание измерительных трансформаторов тока напряжением до 10 кВ.
15. Испытание измерительных трансформаторов напряжения, напряжением до 10 кВ.
16. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.
17. Испытание электродвигателей переменного тока.
18. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.
19. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
20. Проверка устройств молниезащиты.
21. Измерение уровня освещённости и других светотехнических параметров.

Свидетельство выдано на основании протокола № 23-ЭД от «26» июня 2015г.
комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического
управления Ростехнадзора от 12.11.2012г. № 622.

Срок действия Свидетельства установлен до «26» июня 2018г.



Председатель комиссии
М.П.

О.Ю. Кудинков

